Gemeinde Selfkant

Sitzungsvorlage 450/2018

öffentlich

Verkehr-, Bau- und Umweltausschuss	Vorberatung
Gemeindevertretung	Entscheidung

Finanzielle Auswirkungen	**Ja**	Anlagevermögen	**Ja**
Haushaltsmittel zur Verfügung	**Ja**	Abwicklung über Produkt	**I-53-0125**

Vorstellung der Planung zum Bau des Regenrückhaltebeckens in Schalbruch

Sachverhalt:

Die Gemeindeverwaltung hat im Januar 2018 den BWK M7 Nachweis für den Saeffeler Bach bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Der BWK Nachweis sieht für das bestehende Regenüberlaufbecken in der Hochstraße in Schalbruch einen Maßnahmenbedarf vor. Die Einleitungsmenge aus dem Regenüberlaufbecken in einen Graben zum Lohgraben ist von 672 l/s auf maximal 100 l/s zu reduzieren. Hierzu ist hinter dem Regenüberlaufbecken eine Rückhaltung mit einem Volumen von mindestens 500 m³ zu errichten.

Die Gemeindeverwaltung hat in der Sitzung am 29. September 2016 den Bürgermeister ermächtigt, den Auftrag über die Objektplanung an die Ingenieurgesellschaft ATD aus Aachen zu erteilen. Die Planungen und Genehmigungen zum Bau des Regenrückhaltebeckens liegen zwischenzeitlich vor. Die Planung ist als **Anlage** beigefügt und kann bei Bedarf erläutert werden.

Beschlussvorschlag:

Die Planung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.