

Technical drawing of a manhole assembly (Schacht MWZ 3) showing a cross-section with various components and dimensions. The drawing includes labels for 'Schacht MW1 DN 1000 FT', 'Drossel Mosbaek', 'Zulauf DN 800', 'Einstieg DN 800', 'Einstieg DN 625', 'DN 500 B Bestand', and 'Kanalklinker 10 cm Sauberkeitsschicht'. Dimensions are provided in millimeters and meters, with a scale of 1:50 indicated.

Technical drawing showing a cross-section of a door threshold assembly. The drawing includes dimensions for the door frame, threshold, and door itself.

Dimensions:

- Overall width: 4.00
- Overall height: 2.31
- Door width: 2.00
- Door height: 2.00
- Threshold height: 0.10
- Threshold width: 0.25
- Door frame width: 0.25
- Door frame height: 0.10

Labels:

- DN 1000 SB
- DN 500 B Bestand
- OK Tauchwand
- OK Schwelle 50.60
- Kanalklinker 10 cm Sauberkeitsschicht

Schnitt C - C

Einstieg DN 800
Abdeckung Klasse D

Tauchwand
OK 51.00
UK 50.40
Zulauf DN 800 B
Montageöffnung , Klasse D
1.00 / 1.00 m

Steigbügel
OK Schwelle
50.60

Kanalklinker
10 cm Sauberkeitsschicht

Zulauf DN 800 GGG

Dimensions (Vertical):
Left side: 2.31 (total), 30, 1.76, 30, 56, 56, 1.00, 1.20, 25, 25, 25.
Right side: 2.31 (total), 30, 16, 30, 60, 30, 0.80, 1.76, 25, 25, 25.

Dimensions (Horizontal):
Bottom: 25, 30, 1.00, 25, 30, 50, 65, 25, 1.30, 1.45, 3.50 (total).

Elevation points:
Top left: 51.68
Top right: 51.62
Inner left: 51.46, 51.16
Center left: 49.60
Center right: 50.1, 50.00
Bottom left: 49.40, 49.15
Bottom center: 49.40
Bottom right: 49.15
Inlet pipe offset: 50.02

[illegible]

-	09.2020	Originalfassung	We	Si	
Index	Datum	Änderungs- und Ergänzungsvermerke	Bearbeitet	Gezeichnet	Geprüft
Plottedatum 16.09.2020		Pfad- und Dateibezeichnung S:\Daten\14112\AutoCAD\DWG\Ausführung\5KBP001b.dwg			

Ingenieurbüro Achten und Jansen GmbH Beratende Ingenieure Ingenieurkammer - Bau NRW • Gutachten • Planung • Bauleitung • Wasser • Straßen • Umwelt	Projektnr.	14112	Projektdatum	September 2020
	Bearbeitet	Weber		
	Gezeichnet	Simons		
	Geprüft			

		Gemeinde Selfkant	
Projekt	Neubau RÜ Steincleef Gemeinde Selfkant	Maßstab	1 : 50
		Zeichnung	BP 01
Gewerk	Entwässerung	Vermessungsgrundlage Vermessungsbüro Rainhold Pajunk, Aachen GKS (Lagesatz 177) UTM konvertiert (Lagesatz 489) HNH Höhenstatus 160 Aufnahmedatum 20.11.2013	
Stand	Ausführungsplanung		
Planart	Bauwerksplan RÜ Steincleef Ortslage Saeffelen		