

Gemeinde Selfkant



Sitzungsvorlage 785/2013

öffentlich

Verkehr-, Bau- und Umweltausschuss
Gemeindevertretung

Vorberatung
Entscheidung

Finanzielle Auswirkungen	ja	Anlagevermögen	ja
Haushaltsmittel zur Verfügung	2013	Abwicklung über Produkt	

Hydraulische Kanalnetzberechnung Hillensberg

Sachverhalt:

Da es in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen im Bereich der Bergstraße immer wieder zu größeren Überstauungen gekommen ist, wurde das Ingenieurbüro Achten und Jansen aus Aachen beauftragt, im Rahmen der zu erstellenden Netzanzeige gemäß § 58 Abs. 1 LWG eine hydrodynamische Kanalnetzberechnung für das Einzugsgebiet Hillensberg zu erstellen.

Im Ergebnis bestätigte die durchgeführte Berechnung die Vermutung der Verwaltung, dass der bestehende Kanal der Bergstraße hydraulisch überlastet und dies ursächlich für die Überstauungen ist.

Herr Klingebiel vom Ingenieurbüro Achten und Jansen wird das Ergebnis der hydraulischen Kanalnetzberechnung Hillensberg während der Sitzung vorstellen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Umsetzung der vorgestellten Variante 4 (RRB als Stauraumkanal) in zwei Bauabschnitten.